



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу

Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование территориального отдела)

Предписание
об устранении выявленных нарушений
№ 422400410001110791704/2

г. Новокузнецк

« 24 » сентября 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе ведущий специалист-эксперт Добрынина Ксения Игоревна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17»

ОГРН 1024201672813

ИНН 4218020524

Юридический адрес: 654044, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Космонавтов (Новоильинский р-н), д. 14

Фактический адрес: 654044, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Космонавтов, 14

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита контролируемым лицом выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. пп. 2.8.1., 2.8.5. – согласно протоколу измерений физических факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе № 22545 от 13 сентября 2024 г., искусственная освещенность в раздевальных групп составляет: 1-ая младшая группа № 1 – 83-89 Лк, 1-ая младшая группа № 2 – 100-105 Лк, 1-ая младшая группа № 3 – 184-190 Лк, 2-ая младшая группа № 4 – 94-96 Лк, 2-ая младшая группа № 7 – 80-85 Лк, средняя группа № 5 – 170-187 Лк, средняя группа № 6 – 161-165 Лк, старшая группа № 8 – 164-171 Лк, старшая группа № 10 – 136-142 Лк, подготовительная группа № 9 – 154-160 Лк, подготовительная группа № 11 – 142-147 Лк, (при нормируемом уровне искусственной освещенности не менее 200 Лк) (раздел V. п. 144. таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

2. п. 88. – согласно экспертному заключению Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе № 2157/002-ОГДиП/08 от 10.09.2024 о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарного законодательства о техническом регулировании, входные двери пищеблока металлические, не оборудованы устройством, обеспечивающим самостоятельное и плотное закрывание дверей; отмостки по периметру здания дошкольной образовательной организации имеют механические повреждения и дефекты; на территории дошкольной образовательной организации отмечено частичное разрешение крылец возле дверей пищеблока, бассейна, дефекты в их отделке, обнаружены отверстия под ними; проведено негерметичное засетчивание отдушин подвального помещения мелкочаистыми металлическими сетками.

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

у с т р а н и т ь выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2025 г.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Привести уровни искусственной освещенности в раздевалных в соответствие с требованиями гигиенических нормативов.

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

2. Оборудовать входные двери пищеблока устройством, обеспечивающим самостоятельное и плотное закрывание дверей; устранить механические повреждения и дефекты отмостков по периметру здания; устранить частичное разрешение крылец возле дверей пищеблока, бассейна, дефекты в их отделке, отверстия под ними; провести герметичное засетчивание отдушин подвального помещения мелкочаистыми металлическими сетками.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: МБ ДОУ «Детский сад № 17», заведующий Белова Светлана Юрьевна

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить «01» сентября 2025 г., должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе ведущему специалисту-эксперту Добрыниной Ксении Игоревне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)


по адресу: г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21, каб. 22

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт


(должность лица,
выдавшего предписание)


(подпись)

Добрынина К.И.

(ФИО)

Предписание получено « 24 » сентября 2024 г.

✓ 
(подпись)

Белова С.Ю.

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2024

Копия предписания направлена:

Председателю Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)